

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 2/10/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	557,034	42,251	4,985	44.4	22.1
Centro Operacional Chinchá	154,803	12,308	2,876	NA	32.1
City Gate de Independencia	127,593	6,399	3,948	33.7	20.2
Total Distribuido	839,430	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	29,242	2,354	135	3.7	20.2
Centro Operacional Chinchá	PE	10,638	525	51	3.6	30.5
	AC	114,923	12,308	2,876	16.7	32.1
Centro Operacional Pisco	PE	1,990	415	0	4.3	33.8
	AC	4,411	2,131	374	17.0	32.5
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	16,297	369	345	4.3	30.7
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	46,565	3,835	38	4.2	22.1
Estación de Distrito de Villacuri	PE	19,818	5,003	0	5.2	31.1
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,588	106	0	3.9	26.3
City Gate Ica	PE	378	81	8	4.2	38.5
	AC	158,634	13,881	2,642	16.7	30.4
City Gate Nasca	PE	2,299	296	13	3.7	33.6
	AC	45,163	2,718	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,109	70	13	3.8	26.5
Troncal H-P ⁴	AC	237,797	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	54,944	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	127,593	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	43,942	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,524	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	173,580	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	44,865	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	70,462	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	37,407	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	369,015	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Ing. Víctor Delgado B.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica

Aprobado por:

Ing. Angel Huachillo G.