

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 22/10/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	582,758	29,016	5,228	42.4	21.5
Centro Operacional Chinchá	232,857	15,795	7,739	NA	33.1
City Gate de Independencia	105,756	6,097	45	34.2	34.1
Total Distribuido	921,371	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	36,828	2,604	135	3.7	21.5
Centro Operacional Chinchá	PE	12,520	620	51	3.6	34.6
	AC	183,509	15,795	7,739	16.7	33.1
Centro Operacional Pisco	PE	6,132	840	0	4.2	35.7
	AC	196	2,207	476	17.0	34.0
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	15,029	1,466	0	4.0	27.2
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	49,748	2,537	38	4.2	23.1
Estación de Distrito de Villacuri	PE	19,824	5,062	0	5.2	36.7
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,579	108	0	3.9	28.1
City Gate Ica	PE	332	43	10	4.2	42.7
	AC	179,687	14,789	3,777	16.7	28.8
City Gate Nasca	PE	2,297	302	13	3.7	33.6
	AC	46,831	2,721	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,261	53	13	3.8	35.5
Troncal H-P ⁴	AC	201,384	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	47,239	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	11,220	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	105,756	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	46,271	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,559	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	146,960	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	46,115	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	75,825	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	98,706	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	395,179	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Ing. Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica