# Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

**Día Operativo:** 23/10/2026

## CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

| Condiciones Operativas | Volumen Entregado ($m^3$) | Flujo Máximo ($m^3/h$) | Flujo Mínimo ($m^3/h$) | Presión de Entrega (barg) | Temperatura Máxima (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro Operacional Humay | 566,096 | 35,321 | 1,841 | 41.0 | 20.3 |
| Centro Operacional Chincha | 224,775 | 11,835 | 6,768 | NA | 31.4 |
| City Gate de Independencia | 84,835 | 7,145 | 0 | 34.4 | 23.3 |
| **Total Distribuido** | 875,706 | NA | NA | NA | NA |

## CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

| Condiciones Operativas | | Volumen Entregado ($m^3$) | Flujo Máximo ($m^3/h$) | Flujo Mínimo ($m^3/h$) | Presión de Entrega (barg) | Temperatura Máxima (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estación Distrito Chincha | PE | 34,204 | 2,081 | 135 | 3.7 | 21.6 |
| Centro Operacional Chincha | PE | 12,285 | 641 | 51 | 3.6 | 34.2 |
| | AC | 178,286 | 11,835 | 6,768 | 16.7 | 31.4 |
| Centro Operacional Pisco | PE | 2,588 | 469 | 0 | 4.2 | 34.8 |
| | AC | 4,065 | 2,604 | 500 | 16.9 | 34.9 |
| Estación Medición y Regulación Pisco | PE | 19,079 | 504 | 474 | 4.3 | 32.4 |
| Estación Distrito Aceros Arequipa | PE | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Estación Distrito Ica | PE | 49,211 | 2,613 | 38 | 4.2 | 22.9 |
| Estación de Distrito de Villacuri | PE | 19,703 | 5,042 | 0 | 5.1 | 36.0 |
| Estación de Distrito de Paracas | PE | 1,629 | 91 | 0 | 3.9 | 27.9 |
| City Gate Ica | PE | 366 | 67 | 8 | 4.2 | 38.5 |
| | AC | 178,896 | 14,922 | 3,205 | 16.7 | 32.0 |
| City Gate Nasca | PE | 2,197 | 282 | 13 | 3.7 | 33.6 |
| | AC | 44,112 | 2,705 | 10 | 16.2 | 24.7 |
| City Gate Marcona | PE | 1,376 | 76 | 13 | 4.0 | 32.0 |
| Troncal H-P [4] | AC | 230,420 | NA | NA | NA | NA |
| Ramal Nasca [6] | AC | 48,166 | NA | NA | NA | NA |
| Linepack [5] | AC | 0 | NA | NA | NA | NA |

## CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

| Condiciones Operativas | Volumen Entregado ($m^3$) | Flujo Máximo ($m^3/h$) | Flujo Mínimo ($m^3/h$) | Presión de Entrega (barg) | Temperatura Máxima (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Generadores Eléctricos** | | | | | |
| EGESUR | 84,835 | NA | NA | NA | NA |
| EGASA | 0 | NA | NA | NA | NA |
| **Independientes >30,000m3** | | | | | |
| MINSUR - INDUSTRIAL | 45,786 | NA | NA | NA | NA |
| MINSUR - CENTRAL TÉRMICA | 6,943 | NA | NA | NA | NA |
| ACEROS AREQUIPA | 176,581 | NA | NA | NA | NA |
| ELECTRODUNAS NASCA | 44,033 | NA | NA | NA | NA |
| ELECTRODUNAS ICA | 74,671 | NA | NA | NA | NA |
| ELECTRODUNAS CHINCHA | 98,769 | NA | NA | NA | NA |
| **Mercado Regulado** | | | | | |
| Residencial, Comercial, GNV, Industrial | 379,801 | NA | NA | NA | NA |

| **Elaborado por:** | **Aprobado por:** |
|---|---|
| **Ing. Victor Delgado B.** | **Ing. Angel Huachillo G.** |

Notas:

1.- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.

2.- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.

3.- AC: Acero / PE: Polietileno

4.- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur

5.- Se considera los empaquetamientos que se realizan.

6- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas

NA: No Aplica