Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 24/10/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m^3)	Flujo Máximo (m^3/h)	Flujo Mínimo (m^3/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	564,575	30,421	13,758	40.7	19.8
Centro Operacional Chincha	173,880	12,244	0	NA	30.6
City Gate de Independencia	71,092	6,536	0	34.7	35.9
Total Distribuido	809,547	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m^3)	Flujo Máximo (m^3/h)	Flujo Mínimo (m^3/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE	30,663	2,151	182	3.7	22.1
Centro Operacional Chincha	PE	11,338	629	51	3.6	35.7
	AC	131,879	12,244	0	16.8	30.6
Centro Operacional Pisco	PE	2,288	429	0	4.2	37.0
	AC	1,051	1,854	401	16.9	34.6
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	17,677	444	358	4.3	33.5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	48,031	3,689	55	4.2	22.9
Estación de Distrito de Villacuri	PE	15,826	5,036	0	5.2	37.6
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,734	113	0	3.9	28.4
City Gate Ica	PE	347	56	8	4.2	39.4
	AC	166,760	13,616	2,729	16.7	32.5
City Gate Nasca	PE	1,913	256	10	3.8	33.6
	AC	44,307	2,682	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,069	56	14	3.9	31.8
Troncal H-P [4]	AC	254,987	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca [6]	AC	45,292	NA	NA	NA	NA
Linepack [5]	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m^3)	Flujo Máximo (m^3/h)	Flujo Mínimo (m^3/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	71,092	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	46,746	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,421	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	201,648	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	43,641	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	68,497	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	76,716	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	331,493	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:	Aprobado por:
Ing. Victor Delgado B.	**Ing. Angel Huachillo G.**

Notas:

1.- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.

2.- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.

3.- AC: Acero / PE: Polietileno

4.- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur

5.- Se considera los empaquetamientos que se realizan.

6- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas

NA: No Aplica