Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 27/10/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m^3)	Flujo Máximo (m^3/h)	Flujo Mínimo (m^3/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	505,770	28,187	3,562	52.2	26.1
Centro Operacional Chincha	205,912	14,215	3,240	NA	31.6
City Gate de Independencia	94,579	4,133	3,455	34.1	22.6
Total Distribuido	806,261	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m^3)	Flujo Máximo (m^3/h)	Flujo Mínimo (m^3/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE	34,825	2,545	135	3.7	21.8
Centro Operacional Chincha	PE	11,700	609	51	3.6	35.9
	AC	159,387	14,215	3,240	16.8	31.6
Centro Operacional Pisco	PE	3,102	475	0	4.2	34.2
	AC	4,160	1,922	665	17.0	31.5
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	19,987	598	620	4.3	30.3
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	50,458	3,781	38	4.2	22.9
Estación de Distrito de Villacuri	PE	19,458	5,050	0	5.2	34.8
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,616	95	0	3.9	28.1
City Gate Ica	PE	444	104	10	4.2	35.3
	AC	175,803	14,156	3,303	16.7	26.8
City Gate Nasca	PE	2,296	312	13	3.7	33.6
	AC	43,933	2,742	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,424	178	13	4.0	26.5
Troncal H-P [4]	AC	170,627	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca [6]	AC	54,868	NA	NA	NA	NA
Linepack [5]	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m^3)	Flujo Máximo (m^3/h)	Flujo Mínimo (m^3/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	94,579	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	45,590	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,473	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	118,485	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	43,280	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	73,415	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	77,586	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	389,258	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:	**Aprobado por:**
Ing. Victor Delgado B.	**Ing. Angel Huachillo G.**

Notas:

1.- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.

2.- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.

3.- AC: Acero / PE: Polietileno

4.- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur

5.- Se considera los empaquetamientos que se realizan.

6- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas

NA: No Aplica