Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 31/10/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m^3)	Flujo Máximo (m^3/h)	Flujo Mínimo (m^3/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	563,561	36,947	3,476	49.9	24.9
Centro Operacional Chincha	179,875	17,004	2,947	NA	31.8
City Gate de Independencia	85,655	6,854	0	34.6	25.9
Total Distribuido	829,091	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m^3)	Flujo Máximo (m^3/h)	Flujo Mínimo (m^3/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE	26,910	2,733	182	3.7	22.7
Centro Operacional Chincha	PE	11,384	1,614	51	3.6	36.0
	AC	141,581	17,004	2,947	16.7	31.8
Centro Operacional Pisco	PE	1,987	394	0	4.2	34.6
	AC	670	1,731	442	17.0	30.8
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	18,061	1,092	406	4.3	32.1
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	52,429	3,856	55	4.2	23.4
Estación de Distrito de Villacuri	PE	16,122	5,047	0	5.3	36.4
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,701	111	0	3.9	27.9
City Gate Ica	PE	345	69	9	4.2	42.2
	AC	149,729	13,248	3,088	16.7	26.4
City Gate Nasca	PE	1,886	256	10	3.8	33.6
	AC	38,966	2,686	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,384	110	14	3.8	30.5
Troncal H-P [4]	AC	208,916	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca [6]	AC	48,138	NA	NA	NA	NA
Linepack [5]	AC	23,229	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m^3)	Flujo Máximo (m^3/h)	Flujo Mínimo (m^3/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	85,655	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	45,617	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,498	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	156,733	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	38,642	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	37,076	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	71,184	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	387,686	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:	**Aprobado por:**
Ing. Victor Delgado B.	**Ing. Angel Huachillo G.**

Notas:

1.- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.

2.- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.

3.- AC: Acero / PE: Polietileno

4.- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur

5.- Se considera los empaquetamientos que se realizan.

6- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas

NA: No Aplica