

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 10/09/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	479,340	41,509	6,114	47.2	24.1
Centro Operacional Chinchá	208,395	9,851	4,089	NA	29.5
City Gate de Independencia	99,274	6,179	0	34.2	34.2
Total Distribuido	787,009	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	31,742	2,319	135	3.7	19.9
Centro Operacional Chinchá	PE	5,308	297	51	3.6	28.9
	AC	121,564	9,851	4,089	16.6	29.5
Centro Operacional Pisco	PE	3,816	455	0	4.2	32.3
	AC	1,795	2,166	570	17.0	30.6
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	16,849	563	531	4.2	25.1
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	41,058	3,418	38	4.2	21.2
Estación de Distrito de Villacuri	PE	72,269	4,827	0	5.3	35.3
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,848	107	0	3.9	24.7
City Gate Ica	PE	386	93	9	4.2	38.7
	AC	128,618	11,788	833	16.7	28.8
City Gate Nasca	PE	2,240	270	13	3.7	33.6
	AC	45,457	2,683	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,380	92	13	4.0	27.3
Troncal H-P ⁴	AC	221,639	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	34,392	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	99,274	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	45,098	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,502	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	167,030	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	43,240	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	75,084	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	75,242	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	318,166	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Ing. Víctor Delgado B.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica

Aprobado por:

Ing. Angel Huachillo G.