

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 12/09/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	496,211	28,947	4,771	44.0	22.4
Centro Operacional Chinchá	195,030	12,010	3,110	NA	29.7
City Gate de Independencia	70,406	6,329	0	34.5	37.2
Total Distribuido	761,647	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	31,046	2,299	182	3.7	20.1
Centro Operacional Chinchá	PE	6,849	426	51	3.6	31.8
	AC	157,135	12,010	3,110	16.6	29.7
Centro Operacional Pisco	PE	2,634	423	0	4.2	32.7
	AC	2,277	2,001	290	17.0	31.7
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	14,911	957	346	4.3	29.5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	40,938	2,321	55	4.3	21.2
Estación de Distrito de Villacuri	PE	14,740	4,812	0	5.2	35.0
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,988	141	0	4.0	24.3
City Gate Ica	PE	439	92	9	4.2	38.8
	AC	138,554	12,944	4,660	16.7	31.0
City Gate Nasca	PE	2,072	257	10	3.8	33.6
	AC	28,935	1,873	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,479	80	14	3.7	23.6
Troncal H-P ⁴	AC	255,530	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	53,127	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	70,406	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	44,613	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,498	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	202,783	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	28,825	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	74,231	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	75,199	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	320,505	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Víctor Delgado B.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica