

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 16/09/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	495,996	41,885	2,095	45.3	26.1
Centro Operacional Chinchá	207,643	11,180	3,816	NA	31.3
City Gate de Independencia	127,603	6,167	4,294	33.8	22.6
Total Distribuido	831,242	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	32,204	2,372	135	3.7	20.2
Centro Operacional Chinchá	PE	7,436	502	51	3.6	33.7
	AC	168,003	11,180	3,816	16.7	31.3
Centro Operacional Pisco	PE	4,451	540	5	4.2	30.2
	AC	1,216	1,904	620	17.0	29.4
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	17,929	583	557	4.2	28.5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	42,904	2,385	38	4.2	21.6
Estación de Distrito de Villacuri	PE	67,146	4,632	0	5.2	33.2
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,395	106	0	3.9	25.4
City Gate Ica	PE	467	150	9	4.2	35.2
	AC	136,551	12,233	1,487	16.7	28.9
City Gate Nasca	PE	2,387	316	13	3.7	33.6
	AC	43,554	2,722	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,261	85	13	3.9	28.8
Troncal H-P ⁴	AC	216,504	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	66,520	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	127,603	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	45,338	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,494	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	164,530	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	43,156	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	77,288	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	81,050	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	392,072	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Ing. Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica