

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 18/09/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	603,394	59,080	1,692	40.5	20.3
Centro Operacional Chinchá	207,738	12,004	4,111	NA	31.1
City Gate de Independencia	126,769	6,236	4,458	33.9	23.3
Total Distribuido	937,901	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	29,051	2,174	135	3.7	20.6
Centro Operacional Chinchá	PE	9,728	529	51	3.6	35.5
	AC	168,959	12,004	4,111	16.6	31.1
Centro Operacional Pisco	PE	4,796	520	1	4.2	33.9
	AC	3,365	2,229	634	17.0	34.4
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	18,087	539	465	4.2	27.1
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	44,835	3,037	38	4.2	21.7
Estación de Distrito de Villacuri	PE	30,327	5,174	0	5.2	37.0
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,731	64	0	3.9	25.9
City Gate Ica	PE	430	81	9	4.2	40.2
	AC	137,417	13,788	1,170	16.8	26.8
City Gate Nasca	PE	2,230	298	13	3.7	33.6
	AC	44,196	2,709	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,381	63	13	3.9	28.3
Troncal H-P ⁴	AC	240,394	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	59,916	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	14,288	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	126,769	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	46,761	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,500	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	187,067	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	43,799	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	76,376	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	74,651	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	375,978	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:
Ing. Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica