

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 19/09/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	767,552	76,755	7,828	43.2	19.9
Centro Operacional Chinchá	195,500	14,284	4,033	NA	29.9
City Gate de Independencia	74,464	6,190	0	34.5	36.6
Total Distribuido	1,037,516	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	29,888	2,123	182	3.7	20.1
Centro Operacional Chinchá	PE	10,457	586	51	3.6	33.0
	AC	155,155	14,284	4,033	16.6	29.9
Centro Operacional Pisco	PE	3,945	467	0	4.2	33.0
	AC	1,668	2,251	467	17.0	35.1
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	16,984	514	419	4.2	31.8
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	42,524	1,982	55	4.2	21.9
Estación de Distrito de Villacuri	PE	16,441	5,113	0	5.2	34.4
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,896	147	0	3.9	24.7
City Gate Ica	PE	374	63	9	4.2	40.2
	AC	136,245	12,616	1,244	16.6	32.4
City Gate Nasca	PE	1,983	252	10	3.8	33.6
	AC	44,002	2,664	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,358	62	14	3.8	34.9
Troncal H-P ⁴	AC	238,894	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	58,737	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	202,501	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	74,464	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	46,456	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,660	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	185,714	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	43,611	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	75,062	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	74,084	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	531,465	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Ing. Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica