

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 21/09/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	515,613	42,256	1,821	50.0	24.8
Centro Operacional Chinchá	206,854	12,372	0	NA	29.9
City Gate de Independencia	125,526	6,250	4,043	33.5	20.1
Total Distribuido	847,993	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	36,231	2,240	135	3.7	20.0
Centro Operacional Chinchá	PE	12,623	663	51	3.6	32.0
	AC	158,000	12,372	0	16.5	29.9
Centro Operacional Pisco	PE	4,872	515	0	4.3	31.4
	AC	2,187	2,237	644	17.0	30.0
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	18,712	1,142	568	4.2	28.7
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	42,078	3,368	38	4.3	21.4
Estación de Distrito de Villacuri	PE	19,166	5,081	0	5.3	28.0
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,916	125	0	3.9	24.2
City Gate Ica	PE	479	117	9	4.2	34.6
	AC	131,113	12,983	969	16.8	28.2
City Gate Nasca	PE	2,455	301	13	3.7	33.6
	AC	44,026	2,714	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,644	78	13	4.2	22.6
Troncal H-P ⁴	AC	218,319	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	45,404	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	125,526	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	46,186	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,876	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	164,075	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	43,670	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	74,750	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	75,389	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	328,280	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Ing. Víctor Delgado B.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limaga
- NA: No Aplica

Aprobado por:

Ing. Angel Huachillo G.