

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 23/09/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	490,644	50,794	3,194	43.3	24.3
Centro Operacional Chinchá	220,642	11,592	8,063	NA	31.3
City Gate de Independencia	124,999	6,400	4,370	34.0	23.2
Total Distribuido	836,285	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	33,597	2,433	135	3.7	20.7
Centro Operacional Chinchá	PE	11,836	660	51	3.6	35.9
	AC	175,209	11,592	8,063	16.7	31.3
Centro Operacional Pisco	PE	5,280	552	57	4.2	32.8
	AC	0	1,802	727	17.0	31.3
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	18,772	1,177	590	4.2	27.1
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	42,423	3,073	38	4.2	22.0
Estación de Distrito de Villacuri	PE	116,915	5,128	0	4.8	13.8
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,785	158	0	3.9	25.4
City Gate Ica	PE	388	71	8	4.2	38.9
	AC	155,980	13,241	5,214	16.6	26.1
City Gate Nasca	PE	2,263	274	13	3.7	33.6
	AC	57,738	2,672	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,103	80	13	3.9	32.4
Troncal H-P ⁴	AC	223,303	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	58,140	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	124,999	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	44,425	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,531	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	169,432	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	57,204	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	98,208	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	97,757	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	431,175	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:
Ing. Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica