

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 24/09/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	692,694	64,289	3,269	40.8	22.1
Centro Operacional Chinchá	234,917	12,231	8,878	NA	30.8
City Gate de Independencia	125,434	6,163	4,396	33.9	22.8
Total Distribuido	1,053,045	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	35,177	2,284	135	3.7	20.6
Centro Operacional Chinchá	PE	12,653	673	51	3.6	35.9
	AC	187,087	12,231	8,878	16.8	30.8
Centro Operacional Pisco	PE	5,641	567	54	4.2	33.2
	AC	1,235	2,242	740	17.0	34.8
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	19,174	1,205	612	4.2	26.4
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	41,121	3,373	38	4.2	22.3
Estación de Distrito de Villacuri	PE	115,003	5,110	0	4.8	14.5
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,466	87	0	3.9	25.5
City Gate Ica	PE	322	64	9	4.2	40.2
	AC	160,951	12,491	5,059	16.7	26.9
City Gate Nasca	PE	2,235	289	13	3.7	33.6
	AC	57,592	2,705	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,690	117	13	3.9	32.6
Troncal H-P ⁴	AC	235,016	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	48,053	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	3,195	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	125,434	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	45,914	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,555	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	179,200	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	57,039	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	98,284	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	98,447	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	442,171	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Víctor Delgado B.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica