

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 27/09/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	893,227	72,853	6,214	51.4	22.8
Centro Operacional Chinchá	179,824	12,080	6,509	NA	31.9
City Gate de Independencia	101,793	6,401	3,544	34.2	22.6
Total Distribuido	1,174,844	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	14,948	1,118	143	3.7	20.6
Centro Operacional Chinchá	PE	8,700	485	51	3.7	31.8
	AC	156,176	12,080	6,509	16.8	31.9
Centro Operacional Pisco	PE	1,097	334	0	4.3	33.0
	AC	0	1,168	320	17.0	28.4
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	11,996	304	304	4.2	28.1
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	36,564	2,953	54	4.2	21.9
Estación de Distrito de Villacuri	PE	30,631	4,606	0	5.3	32.2
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,608	115	0	3.9	25.3
City Gate Ica	PE	331	70	9	4.2	34.6
	AC	149,467	11,756	4,939	16.7	29.5
City Gate Nasca	PE	1,785	203	12	3.7	33.6
	AC	52,159	2,617	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,078	69	15	4.1	27.9
Troncal H-P ⁴	AC	255,907	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	56,707	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	293,896	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	101,793	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	44,420	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,500	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	197,461	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	51,860	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	96,694	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	98,445	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	577,671	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:
Ing. Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica