

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 28/09/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	577,700	42,347	9,508	49.7	22.0
Centro Operacional Chinchá	225,589	13,187	7,813	NA	31.4
City Gate de Independencia	119,268	6,421	3,997	33.9	22.2
Total Distribuido	922,557	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	31,121	2,334	135	3.7	20.4
Centro Operacional Chinchá	PE	11,136	551	51	3.6	32.7
	AC	183,332	13,187	7,813	16.8	31.4
Centro Operacional Pisco	PE	3,462	465	0	4.2	32.0
	AC	2,270	1,780	254	17.0	29.1
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	15,571	1,047	227	4.2	28.0
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	43,225	3,550	38	4.2	21.9
Estación de Distrito de Villacuri	PE	109,790	4,622	0	4.8	9.9
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,573	108	0	3.9	25.8
City Gate Ica	PE	436	115	9	4.2	39.7
	AC	152,072	14,850	5,206	16.7	28.4
City Gate Nasca	PE	2,441	315	13	3.7	33.6
	AC	57,821	2,725	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,241	67	13	4.1	28.9
Troncal H-P ⁴	AC	247,595	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	38,187	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	119,268	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	44,286	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,500	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	188,510	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	57,326	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	98,206	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	98,508	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	407,937	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:
Ing. Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica