

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 29/09/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	602,087	50,990	1,960	47.4	21.9
Centro Operacional Chinchá	225,733	12,924	6,660	NA	32.0
City Gate de Independencia	124,099	6,372	4,245	33.9	22.3
Total Distribuido	951,919	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	31,051	2,450	135	3.7	20.3
Centro Operacional Chinchá	PE	11,169	548	51	3.6	31.3
	AC	183,513	12,924	6,660	16.8	32.0
Centro Operacional Pisco	PE	4,638	1,080	0	4.2	32.8
	AC	6,578	1,932	0	16.8	31.1
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	15,222	1,107	0	4.2	28.8
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	45,293	3,521	38	4.2	21.9
Estación de Distrito de Villacuri	PE	97,490	4,623	0	5.2	11.1
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,440	96	0	3.9	25.9
City Gate Ica	PE	506	122	9	4.2	39.4
	AC	154,668	11,601	5,143	16.7	29.6
City Gate Nasca	PE	2,327	297	13	3.7	33.6
	AC	57,378	2,716	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,122	89	13	4.1	30.0
Troncal H-P ⁴	AC	254,733	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	55,271	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	124,099	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	43,226	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,433	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	195,610	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	56,936	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	98,273	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	98,578	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	423,343	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Ing. Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica